

О массовых нарушениях электроснабжения в субъектах Российской Федерации

30 мая из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильный ветер с порывами до 25 м/с) в 10 субъектах Российской Федерации (Республика Саха (Якутия) Дальневосточного ФО; Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Кировская, Нижегородская и Пензенская области Приволжского ФО; Ивановская, Рязанская и Владимирская области Центрального ФО) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» – ПАО «Якутскэнерго», ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Сетевая компания»).

Проводятся аварийно-восстановительные работы, координация мероприятий осуществляется штабами по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих субъектов Российской Федерации.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

Республика Саха (Якутия)

28 мая в период с 12-05 до 14-55 из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь, гроза) происходили отключения в сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» – ПАО «Якутскэнерго»).

Максимально было отключено: ВЛ 110 кВ – 7; ПС 110 кВ – 11; ВЛ 35 кВ – 16; ПС 35 кВ – 35; ВЛ 6-10 кВ – 189; ТП – 1 323.

Без электроснабжения частично оставались бытовые потребители в 76 населенных пунктах (около 172 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 89 МВт.

30 мая по состоянию на 16-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 1; ВЛ 6-10 кВ – 42; ТП – 160.

Без электроснабжения частично остаются бытовые потребители в 35 населенных пунктах (около 12 800 человек). Мощность отключенных потребителей – 2,4 МВт.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 70 бригад в составе 280 человек и 82 единиц специальной техники.

Удмуртская Республика

30 мая с 15-30 из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 25 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Удмуртэнерго»).

По состоянию на 16-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 1; ВЛ 6-10 кВ – 24; ТП – 169.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей области (около 8 300 человек). Мощность отключенных потребителей – 2,9 МВт.

Температура наружного воздуха 16°C.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 28 бригад в составе 60 человек и 28 единиц специальной техники.

Республика Татарстан

30 мая с 14-00 из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 25 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ОАО «Сетевая компания»).

По состоянию на 16-00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 28; ТП – 269.

Без электроснабжения остаются: часть бытовых потребителей 47 населенных пунктов (около 15 900 человек); социально значимые объекты – 45. Мощность отключенных потребителей – 5,0 МВт.

Температура наружного воздуха 15°C.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 95 бригад в составе 429 человек и 89 единиц специальной техники.

Кировская область

30 мая с 13-30 из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, ветер с порывами до 20 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Кировэнерго»).

По состоянию на 16-00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 36; ТП – 280.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей 111 населенных пунктов (около 11 800 человек). Мощность отключенных потребителей – 2,4 МВт.

Температура наружного воздуха 12°C.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 80 бригад в составе 206 человек и 85 единиц специальной техники.

Нижегородская область

30 мая с 14-00 из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, ветер с порывами до 20 м/с) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго»).

По состоянию на 16-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 10; ВЛ 6-10 кВ – 84; ПС 110 кВ – 4; ТП – 1 366.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 558 населенных пунктах (около 63 300 человек). Мощность отключенных потребителей – 16 МВт.

Температура наружного воздуха 18°C.

К аварийно-восстановительным работам привлечена 121 бригада в составе 376 человек и 136 единиц специальной техники.

Ивановская область

30 мая с 11-50 из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, ветер с порывами до 20 м/с) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Ивэнерго»).

По состоянию на 16-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 2; ВЛ 35 кВ – 5; ВЛ 6-10 кВ – 58; ТП – 542.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 368 населенных пунктах области (около 14 100 человек). Мощность отключенных

потребителей – 7,2 МВт.

Температура наружного воздуха 19°C.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 102 бригады в составе 216 человек и 102 единиц специальной техники.

Владимирская область

30 мая с 15-30 из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, ветер с порывами до 20 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго»).

По состоянию на 16-00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 11; ТП – 154.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 51 населенном пункте (около 8 100 человек). Мощность отключенных потребителей – 2,9 МВт.

Температура наружного воздуха 19°C.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 14 бригад в составе 41 человека и 14 единиц специальной техники.

Республика Мордовия

30 мая с 16-30 из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 20 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»).

По состоянию на 17-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 1; ВЛ 6-10 кВ – 65; ТП – 806.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей республики (около 46 300 человек). Мощность отключенных потребителей – 14,8 МВт.

Температура наружного воздуха 17°C.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 50 бригад в составе 104 человек и 52 единиц специальной техники.

Рязанская область

30 мая с 17-30 из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, ветер порывами до 20 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Рязаньэнерго»).

По состоянию на 18-00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 11; ТП – 160.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей области (около 5 900 человек). Мощность отключенных потребителей – 2,2 МВт.

Температура наружного воздуха 22°C.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 22 бригады в составе 60 человек и 22 единиц специальной техники.

Пензенская область

30 мая с 18-00 из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, ливень, ветер с порывами до 20 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго»).

По состоянию на 19-00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 27; ТП – 339.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей области (около 19 500 человек). Мощность отключенных потребителей – 3,6 МВт.

Температура наружного воздуха 14°C.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 27 бригад в составе 150 человек и 54 единиц специальной техники.